

# F館、Y館1階ダウンライトLED化

2016.04.24  
更新版

明るさを必要とする箇所はワンコアタイプ、それ以外は電球交換タイプ  
電球交換タイプとする箇所では、埋込穴径が2種あり、それに応じて品番を変える  
埋込穴径φ125mm箇所: NNN61513W、埋込穴径φ150mm箇所: NNN61514WK

- ワンコアタイプXNDN1068WLLE9 805lm 7.9W F館10 Y館3
- 電球交換タイプNNN61513WN+電球LDA8LGK60ESW 810lm 7.8W Y館2
- 電球交換タイプNNN61514WK+電球LDA8LGK60ESW 810lm 7.8W F館29 Y館5
- ワンコアタイプでLED化済 LGB72385LE1 653lm 9.3W Y館3

